

2018年九台区污水处理站第一季度数据环保申报表

单位：（公章）

月度	污水处理量 (吨)	污泥量 (吨)	加药量（公 斤）	耗电量 (kwh)	COD浓度（mg/l）		氨氮浓度（mg/l）		SS（mg/l）	
					进水	出水	进水	出水	进水	出水
1月	574238	844.91	1267	246690	291.4	30.3	25.5	1.8	359	3.42
2月	495908	752.62	1129	264270	253.4	28.3	24.4	1.6	352	4.5
3月	541260	838.72	1258	245235	311.0	33.2	23.6	1.7	335.9	1.88
合计	1611406	2436.25	3654	756195	285.27	30.57	24.51	1.69	348.97	3.27
月度	PH（mg/l）		五日生化需 氧量 (mg/l)	总磷 (mg/l)	色度 (mg/l)	总汞 (mg/l)	甲基汞 (mg/l)	乙基汞 (mg/l)	总镉 (mg/l)	总铬 (mg/l)
	进水	出水								
1月	7.94	7.01	7.2	0.08	8	0.00046	10（L）	20（L）	0.001（L）	0.004（L）
2月	7.92	7.05	6.1	0.11	8	0.00004（L）	10（L）	20（L）	0.001（L）	0.02
3月	7.9	7.09	6.9	0.25	8	0.00016	10（L）	20（L）	0.001（L）	0.01
合计	7.92	7.05	6.73	0.15	8	0.00031	10（L）	20（L）	0.001（L）	0.015
月度	六价铬 (mg/l)	总砷 (mg/l)	总铅 (mg/l)	阴离子表面 活性剂 (mg/l)	粪大肠菌群 (mg/l)	总氮 (mg/l)	石油类 (mg/l)	动植物油 (mg/l)		
	出水	出水	出水	出水	出水	出水	出水	出水		
1月	0.004（L）	0.007（L）	0.01（L）	0.074	5400	10.6	0.04（L）	0.06		
2月	0.004（L）	0.0021	0.01（L）	0.077	8400	8.75	0.04（L）	0.04（L）		
3月	0.004（L）	0.0018	0.01（L）	0.073	-	14.7	0.04（L）	0.2		
合计	0.004（L）	0.0020	0.01（L）	0.07	6900	11.35	0.04（L）	0.13		